**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Гагарина, д. 60а, г. Липецк, Россия, 398002
тел./факс: (4742) 27 00 76/ 27 73 43 E-mail:saneps@lipetsk.ru
ОКПО 74016790, ОГРН 1054800240362, ИНН/ КПП 4825040932/ 482501001

# ПРЕДПИСАНИЕ

**должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор**

14 марта 2023 г.
(дата составления предписания)

Управление Роспотребнадзора по Липецкой области (г. Липецк, ул. Гагарина,60-а)
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Колчевой Еленой Спартаковной
(фамилия, имя, отчество инспектора)
при проведении профилактического визита в отношении: муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения №32 г. Липецка, 398059, г. Липецк, ул. Октябрьская, д. 88а
(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:
- п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»: над источником повышенного тепла, влаги (пароконвектоматом) в горячем цехе не оборудована локальная вытяжная система,
- п. 2.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»: в зоне (участке) порционирования готовой продукции отсутствует бактерицидное оборудование для обеззараживания воздуха
(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений **предписываю:**

1. В помещении буфета-раздаточной оборудовать попароконвектомат локальной вытяжной системой, а в зоне (участке) порционирования

готовой продукции - бактерицидное оборудование для обеззараживания воздуха. Срок устранения нарушения - 01.10.2023 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на** муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение №32 г. Липецка

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Липецкой области (г. Липецк, ул. Гагарина, 60-а) тел./факс: (4742) 27 00 76/ 27 73 43

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом **в срок до «01» октября 2023 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт ОСН Колчева Е.С.

(должность лица, составившего предписание) (подпись) (инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлена «14» марта 2023 г. _____ Томилина Н.А.

(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: